

Mszczonów, 05 lutego 2024 r.

**Do Wykonawców
w postępowaniu
prowadzonym
w trybie zapytania
ofertowego**

Odpowiedzi na pytania

Dotyczące: dostawa pompy głębinowej z przewodem elektrycznym oraz przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) na ujęcie geotermalne w Mszczonowie w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja geotermalnego systemu ciepłowniczego w Mszczonowie”

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Polska Geotermia Plus

W związku z wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytania wraz z odpowiedziami

1. Czy pompa ma gwint wewnętrzny czy może być zastosowany kołnierz?

Gwint wewnętrzny

2. Jaka jest średnica wewnętrzna rury nadfiltrowej ?

9 5/8"

3. Jakie medium jest pompowane ? Jeśli solanka to jakie stężenie ?

Woda słodka, mineralizacja < 0,5 g/dm³

Sporządziła : Marta Chudzik

Opracował: Marcin Słówek

