



## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.289.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami **ciepłownicza**  
przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) **ciepłownicze**

Lokalizacja obiektu **Mszczonów, obręb 0001, ul. Grójecka, Ługowa, Rolnicza**

	<b>Jednostka ew. Obręb ew.</b>	<b>Numery działek ewidencyjnych</b>
Lista działek ewidencyjnych	m. Mszczonów Obręb 1	744/2, 1135, 1545, 1546/4, 1546/6, 1547/3, 1548/3, 1549/3, 1550/3, 1551/3, 1552/3, 1554/4, 1555/3, 1556/3, 1557/3, 1558/3, 1559, 1560/3, 1561/3, 1564/3, 1564/6, 1565, 1576/2, 1577/2, 1578/2, 1579/2, 1587, 1598/3, 1633/4, 1633/5

Wnioskodawca **Marcin Słówek** reprezentujący(a) podmiot **Geotermia Mazowiecka S.A.**, NIP: **8381029481**  
Spółdzielcza 9 A, 96-320 Mszczonów

Inwestor **Geotermia Mazowiecka S.A.**

Projektant **Marcin Słówek**  
numer uprawnień: **MAZ/0402/PWBS/16**

Data wpływu wniosku **30 listopada 2023 r.**

Data rozpoczęcia narady **11 grudnia 2023 r.**

Data zakończenia narady **20 grudnia 2023 r.**

Przewodnicząca narady koordynacyjnej **Małgorzata Rutkowska**  
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Burmistrz Mszczonowa</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Geotermia Mazowiecka S.A.</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Mikołaj Grzybek</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Orange Polska S.A.</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>P3 MSZCZONÓW PARK sp. z o.o.</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> <b>Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie</b>	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>

	Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
7	Oznaczenie podmiotu: <b>ZGKiM Gminy Mszczonów</b>	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: <b>Nie wyrażono stanowiska</b>	
8	Oznaczenie podmiotu: <b>Global Parks Poland Sp. z o.o.</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Szymon Iwański</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> Szanowni Państwo, Proszę zwrócić uwagę na załączce średniego napięcia Parku Wodnego Suntago: 1. Proszę o dokładne oznaczenie kabli SN na dokumentacji. 2. Proszę o informację o planowanych pracach 7 dni przed ich rozpoczęciem. 3. Prace prowadzone w bliskiej odległości kabla SN powinny być prowadzone ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
9	Oznaczenie podmiotu: <b>Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Centralno-Wschodni</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Paweł Rutkowski</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany</b>	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
10	Oznaczenie podmiotu: <b>Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Janusz Dobkowski</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie , Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Miła 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl . Zachować normatywne odległości pionowe (25cm + Dz gazociągu) oraz poziome od sieci gazowej.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
11	Oznaczenie podmiotu: <b>Corning Optical Fiber Polska sp. z o.o.</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Tomasz Oldak</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> Proszę o szczególną ostrożność przy pracach ziemnych na skrzyżowaniu ulic Ługowej i Wschodniej ze względu na skrzyżowanie się projektowanej linii ciepłowniczej z jedynym kablem SN zasilającym nasz zakład (Corning).  Proszę o wykonywanie prac w tym miejscu ręcznie. Po odsłonięciu kabla wymagane jest jego zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem zwłaszcza, że będzie tam montowany węzeł na sieci ciepłowniczej.  Proszę o poinformowaniu przed rozpoczęciem prac w miejscu wskazanym w opisie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, oraz umożliwienie przedstawicielowi Corninga wejścia w obszar prac w celu zweryfikowaniu kondycji i zabezpieczenia kabla.  Pozdrawiam Tomasz Oldak f-ma COF Corning	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
12	Oznaczenie podmiotu: <b>PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Jan Janiak</b>
	Stanowisko/uwagi: <b>Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:</b> - Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych - pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów . - w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować bezpieczne odległości (pionowe i poziome) od urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się (lub mogących się znaleźć) pod napięciem, - przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu. - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne. - w wykopach kable elektroenergetyczne chronić przed swobodnym zwisaniem za pomocą dwudzielnych rur ochronnych grubościennych, - w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac budowlanych ich naprawę realizuje sprawca zdarzenia na własny koszt w koordynacji i pod nadzorem PGE Dystrybucja RE Żyrardów.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
13	Oznaczenie podmiotu: <b>Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.</b>	Imię i nazwisko przedstawiciela <b>Mariusz Jakubowski</b>

Stanowisko/uwagi:

**Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:**

Proszę realizować zgodnie z DI\_BP\_01\_12

Do uwagi dodany został załącznik

Udział w naradzie z wykorzystaniem  
środków komunikacji elektronicznej


W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Marcin Słówek**.

**Uwagi Przewodniczącej narady koordynacyjnej:**

Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.



Zeskanuj kod QR,  
aby zlokalizować  
wniosek na mapie

**Z up. Starosty  
Małgorzata Rutkowska  
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii**

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 20 grudnia 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.